



Wojewódzki Zarząd Melioracji
i Urządzeń Wodnych w Warszawie

**Wojewódzki Zarząd Melioracji
i Urządzeń Wodnych w Warszawie
Oddział Warszawa
Inspektorat Grodzisk Mazowiecki**

05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Traugutta 4a
tel./fax 22 755-50-56

<http://wzmiuw.waw.pl>, e-mail: insp.grodzisk@wzmiuw.waw.pl

W/IGM-4105.U.1319.3620/14

Grodzisk Maz., dnia, 08.08.2014 r.

Biuro Usług Projektowych

„KANPRO“ Jan Wojcieszki

03-752 Warszawa, ul. Radzymińska 36/38/40 m. 11

W odpowiedzi na pismo z dnia 08.07.2014r, dotyczące zaopiniowania projektu budowlanego odwodnienia ulicy Wierzbowej i Magnolii w Milanówku (przebudowa istniejących zniszczonych urządzeń i budowa nowych), Inspektorat Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Grodzisku Mazowieckim opiniuje przedmiotowe opracowanie w tym:

1. Wykonanie nowych urządzeń wodnych
2. Odprowadzenie wód wylotem do rowu Grudowskiego .

Przypominamy o konieczności uzyskania pozwolenia wodno prawnego na budowę urządzeń o które należy wystąpić do właściwego miejscowo Starostwa Powiatowego, zgodnie z Ustawą Prawo Wodne z dnia 18.07.2012r.(tekst jednolity - Dz. U. z 2012 r., poz. 145).

Przed rozpoczęciem robót należy dostosować odbiornik do odbioru wód drenażowych poprzez wykonanie robót konserwacyjnych.

Ponadto Inwestor zobowiązany będzie do corocznego utrzymania odbiornika przedmiotowych wód w zakresie i na warunkach określonych w porozumieniu z Spółką Wodną

Integralną częścią pisma jest mapa projektowa ostemplowana pieczęcią Inspektoratu WZMiUW w Grodzisku Mazowieckim.

Załączniki: 1 egz. Projektu bud.

Do wiadomości:

1. Urząd Gminy Milanówek
2. WZMiUW Inspektorat w Grodzisku Mazowieckim

KIEROWNIK INSPEKTORATU
[Signature]
Inż. Krystyna Tarasińska