arkusz 2



	proj. zasuwa 100 mm zel	proj. hydrant podziemny 80 mm	ist. przyłącze energetyczne kablowe		proj. hydrant podziemny 80 mm	granica działki	proj. hydrant podziemny 80 mm		proj. hydrant podziemny 80 mm	ist. przyłącze gazowe	zmiana kierunku trasy 135 st.	zmiana kierunku trasy 135 st.	granica działki	proj. zasuwa 100 mm zel ist. wodociąg PE 110 mm proj. trójnik 100/100 żeliwny
RZĘDNA TERENU	104.83	104.83	104.70		103.70	103.72	104.53		104.00	103.90	103.90	103.90	103.80	
RZĘDNA OSI PRZEWODU	102.07	102.07	102.91		101.90	101.98	102.70		102.20	102.10	102.08	102.03	102.00	
ZAGŁĘBIENIE	1.76	1.76	1.79		1.78	1.74	1.85		1.72	1.80	1.82	1.87	1.80	
MATERIAŁ, ŚREDNICA, SPADEK		rura PE 110/6,6 mm, PN - 1.0 MPa		i =1,2%		rura PE 110/6,6 mm, PN - 1.0 MPa		i =2,0%	rura PE 110/6,6 mm, PN - 1.0 MPa		i =0,6%		rura PE 110/6,6 mm, PN - 1.0 MPa i =1,7%	
ODLEGŁOŚĆ	299.5 300.0		313.5		490.0	494.0		440.0	520.0	539.9	552.5	534.6	536.6	

ZAKŁAD RZEMIOSŁA I PODMIOTY
mgr inż. Andrzej Budek
05-822 Milanówek, ul. Przej
tel. (022) 758 35 60; 0-602 4
NIP 529-100-11-87 REG. 012

projekt.	mgr inż. Andrzej Budek	st-623/98 branża instalacyjno - inżynieryjna	
sprawdził	mgr inż. Ewa Kilańska	st-236/90 branża instalacyjno inżynieryjna	
temat: wodociąg uliczny ul. Jodłowa Milanówek dz. nr 25/2, 48/1, 48/2, 26/3 obr. 07-02		branża: technologiczna	data: 25.09.2015
nazwa rysunku: PROFIL PODŁUŻNY		nr rys.: 3	skala: 1:100:500