

p.p. = 90,0 m n.p.m.

	ist. hydrant podziemny 80 mm proj. trójnik 100/80 żeliwny proj. zasuwa 100 mm żel.		ist. przyłącze gazowe		ist. przyłącze energetyczne kablowe zmiana kierunku trasy 168 st.	granica działki	granica działki	zmiana kierunku trasy 168 st.	proj. hydrant podziemny 80 mm		proj. hydrant podziemny 80 mm
RZĘDNA TERENU	100,20	100,00		99,60	99,60	99,60	99,60	99,40	99,40		99,60
RZĘDNA OSI PRZEWODU	98,40	98,13		97,83	97,77	97,74	97,60	97,58			97,83
ZAGŁĘBIENIE	1,80	1,87		1,77	1,83	1,86	1,80	1,82			1,77
MATERIAŁ, ŚREDNICA, SPADEK		rura PE 110/6,6 mm, PN - 1,0 MPa					I =0,7%		rura PE 110/6,6 mm, PN - 1,0 MPa		I =0,2%
ODLEGŁOŚĆ	0,0	38,2		81,8	91,0	96,5	96,3	114,0	117,5		242,2

MIŁANOWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW i KANALIZACJI Sp. z o.o.
05-822 Milanówek, ul. Spacerowa 4
KRS: 0000407126
NIP: 5291799044, REG: 14596258?

Przyjmuję niniejszy uzgodniony projekt
nr 01.425.11.2015 z dnia 05.12.2015

ZAKŁAD REMONTOWO E[illegible]
mgr inż. Andrzej [illegible]
05-822 Milanówek, ul. [illegible]
tel. (022) 758 38 60; 0-6[illegible] 473 925
NIP: 529-100-11-87 REG [illegible]

funkcja	imię i nazwisko	nr. uprawnień	podpis
projekt.	mgr inż. Andrzej Budek	st-623/88 branża instalacyjno - inżynieryjna	
sprawdził	mgr inż. Ewa Kilańska	st-230/90 branża instalacyjno - inżynieryjna	

	branża	data
temat: wodociąg Milanówek ulicy ul. Gombrowicza D2 NR EW 56/2.5 .56/29	technologiczna	15.09.2015
nazwa rysunku: PROFIL PODŁUŻNY	nr rys. 3	skala 1:100:500