



Milanówek, 04.05.2017 r.

ZP.271.1.19.2017.KN

WYKONAWCY

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZP.271/19/TOM/17 na:

„Termomodernizacja budynku przedszkola przy ul. Warszawskiej 18A w Milanówku”

Zamawiający, zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 3, w związku z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. *Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.*) udziela odpowiedzi na pytania zadane przez Wykonawcę dot. ww. postępowania przetargowego:

Pytanie nr 1

Przy zaoferowaniu kotłów innego producenta jakie dane techniczne będą eliminować inny wyrób niż Viessmann i Vaillant?

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający informuje, kocioł musi posiadać modulowaną moc cieplną w zakresie zapewniającym ogrzanie budynku o mocy 23,8 kW. Musi to być kocioł kondensacyjny o wysokiej sprawności w celu zmniejszenia kosztów eksploatacyjnych. Sprawność przy obciążeniu 30% mocy kotła co najmniej 108%.

Z poważaniem
Członek Komisji Przetargowej
/-/
Adam Adamczyk