

Milanówek, dnia 20.02.2016r.

**Milanowskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
05-822 Milanówek
ul. Spacerowa 4**

**Arcadis Sp. z o.o.
ul. Wołoska 22a
02-675 Warszawa**

WARUNKI TECHNICZNE NR 488 / 2016

dotyczy: warunków technicznych przebudowy sieci wodociągowej w celu usunięcia kolizji z projektowaną kanalizacją deszczową w ramach zadania „Przebudowa zlewni rowu R-4 na kanalizację deszczową z retencją wód przed odpływem do rzeki Rokitnicy Starej w gminie Milanówek”

W odpowiedzi na wniosek z dnia 08.02.2016 r. dotyczący określenia wymagań lokalizacji projektowanej przepompowni wód deszczowych w ulicy Łącznej informujemy, iż należy przebudować istniejący przewód wodociągowy z uwzględnieniem poniższych warunków:

1. Przebudować istniejący wodociąg PVC Dn 110 w taki sposób, aby projektowana przepompownia znajdowała się w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od istniejącej kanalizacji ściekowej Dn 300 w ul. Łącznej, oraz nie mniejszej niż 1,0 m od przewodu wodociągowego.
2. Stosować rury z materiału PE 100 RC.
3. Należy opracować projekt budowlany przewodu wodociągowego. Projekty należy złożyć do MPWiK Sp. z o.o. do uzgodnienia w ilości 3 egzemplarzy. Jeden egzemplarz pozostaje w MPWiK Sp. z o.o.

Warunki techniczne ważne 3 lata.

UWAGA:

Wytyczne do projektowania przyłączy znajdują się na stronie internetowej Milanowskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. oraz w siedzibie Spółki przy ul. Spacerowej 4 w Milanówku.

Z poważaniem

DYREKTOR
DS. TECHNICZNE I WYSTYPOWOCHE
mgr inż. Elżbieta Mission

Załączniki: Mapa z zaznaczoną lokalizacją istniejącej infrastruktury.

MILANOWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIAGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o.
05-822 Milanówek, ul. Spacerowa 4
KRS 0000407126 Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy
Kapitał zakładowy 4 848 350 PLN

NIP: 5291799044, REG: 145962583

WLN