

WOŚ.6341.33.2016

Decyzja nr 40/16

Na podstawie art. 104 § 1, art. 107 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.23) oraz na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 19 ppkt f, art. 37 pkt 1, art.122 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 123 ust. 2 i 3, art. 125, art. 127 ust. 1, 2, 3, 5 i 7, art. 128 ust. 1, art. 131 ust. 1 i 2, art. 132 ust. 1, 1a, 2 i 3, art.140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 469), w związku z wnioskiem Pani Małgorzaty Firląg, Arcadis Sp. z o.o., ul. Wołoska 22 A, 02-675 Warszawa, działającej z upoważnienia Burmistrza Miasta Milanówka, ul. Kościuszki 45, 05-822 Milanówek, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

- 1) budowę urządzeń wodnych, w postaci wylotów z projektowanej kanalizacji deszczowej do rowu R-4,
- 2) na szczególne korzystanie z wód, polegające na odprowadzaniu ścieków deszczowych do wód oraz gruntu, za pomocą urządzenia wodnego w postaci rowu R-4 z retencjonowaniem nadmiaru wód w szczelnym zbiorniku, działki nr ew. 67, 54/6, 54/9, 1, 57, 55/5, nr obręb 06-19 i 06-20, położone w m. Milanówek,

udzielam

Gminie Milanówek, ul. Kościuszki 45, 05-822 Milanówek, pozwolenia wodnoprawnego na:

1) budowę urządzeń wodnych, w zakresie:

- a) wykonania wylotu z projektowanej w ul. Dembowskiej kanalizacji deszczowej, o średnicy 800mm w km 0+535 rowu melioracyjnego R-4, na działce nr ew. 1 obręb 06-20 w Milanówku, zgodnie ze współrzędnymi:
N 20°40' 2,19"; E 52° 7' 0,53"
- b) wykonania wylotu z przebudowywanej w ul. Królewskiej kanalizacji deszczowej o średnicy 800mm w km 0+346 rowu melioracyjnego R-4, na działce nr ew. 57 obręb 06-19 w Milanówku, zgodnie ze współrzędnymi:
N 20°39' 53,95"; E 52° 6' 58,21"
- c) wykonania wylotu z rurociągu tłocznego o średnicy 110mm, odprowadzającego wody z pompowni wód deszczowych do rowu melioracyjnego R-4 w km 0+075 przed odpływem do rzeki Rokitnicy Starej, na działce nr ew. 67 obręb 06-19 przy ul. Kasztanowej w Milanówku, zgodnie ze współrzędnymi:
N 20°39' 43,62"; E 52°6'56,45"
- d) przebudowy rowu melioracyjnego R-4 na odcinku od wylotu z projektowanej w ul. Dembowskiej kanalizacji deszczowej do zbiornika retencyjnego z wyłączeniem orurowanego odcinka rowu w ul. Królewskiej, a także od wylotu z pompowni do przepustu pod ul. Kasztanową, na działkach ew. nr 1, 57 oraz 67, obręb 06-20 i 06-19, zgodnie ze współrzędnymi, określającymi początek oraz koniec rowu:
N 20°40' 1,67"; E 52° 7' 0,95"
N 20°39' 43,12"; E 52° 6' 56,04"
- e) przebudowy rowu przydrożnego w ul. Staszica wraz z wykonaniem nowego odcinka rowu o długości ok. 20m oraz wymianą orurowania o średnicy 400 mm pod wjazdami do posesji, zgodnie ze współrzędnymi, określającymi początek oraz koniec rowu:
N 20°40' 7,86"; E 52°6'44,64"
N 20°40' 6,72"; E 52°6' 55,35"

- 2) na szczególne korzystanie z wód, polegające na odprowadzaniu ścieków deszczowych do wód oraz gruntu, poprzez projektowane wyloty do rowu melioracyjnego R-4, zlokalizowane na działkach nr ew. 1, 57 oraz 67, w obrębie 06-20 i 06-19 w m. Milanówek,

w następujących ilościach:

Q r - 14 746 m³ / rok max,
Q 24/h - 71 m³/dobę średnio
Q h - 566 m³/h,

Q r - 16 609 m³ / rok max,
Q 24/h - 80 m³/dobę średnio
Q h - 962 m³/h,

Q r - 21 193 m³ / rok max,
Q 24/h - 102 m³/dobę średnio
Q h - 76 m³/h,

z retencjonowaniem nadmiaru wód w szczelnym zbiorniku oraz przy zapewnieniu następujących parametrów wód odprowadzanych do rowu:

- zawiesina ogólna w ilości poniżej 100 mg/l,
- substancje ropopochodne w ilości poniżej 15 mg/l.

I. Pozwolenie wodnoprawne zostaje udzielone z uwzględnieniem przestrzegania następujących warunków:

1. Prace należy wykonać zgodnie z załączonym operatem wodnoprawnym.
2. Utrzymywania we właściwej czystości i stanie technicznym urządzeń wodnych.
3. Prowadzenia konserwacji urządzeń wodnych oraz okresowe kontrolowanie (raz w roku pod względem zalegania w nich osadów i substancji ropopochodnych).
4. Przestrzegania warunków prawidłowej eksploatacji urządzeń wodnych, oraz bieżącego usuwania zaistniałych nieprawidłowości.
5. Wszelkie prace należy zakończyć protokołem odbioru.
6. Ewentualne szkody powstałe w wyniku realizacji inwestycji obciążają Inwestora

II. Pozwolenie wodnoprawne w zakresie pkt 2) udzielono do dnia 22.04.2026 r.

III. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

W związku z art. 107 § 4 Kpa odstępuje się od uzasadnienia decyzji, gdy uwzględnia ona w całości żądanie strony.

Zgodnie z art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. *Prawo wodne* (Dz. U. z 2015 r. poz. 469) Starosta Grodziski jest organem właściwym do wydania pozwolenia wodnoprawnego we wnioskowanym zakresie. Stosownie do art. 131 ust. 2 ustawy *Prawo wodne*, do wniosku dołączono wymagane dokumenty.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługuje stronie prawo do odwołania, za moim pośrednictwem, do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli Inwestor nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne.

Zgodnie z art.162 § 1 pkt 2 Kpa, Starosta stwierdza wygaśnięcie decyzji, jeżeli została wydana z zastrzeżeniem dopełnienia przez stronę określonego warunku, a strona nie dopełniła tego warunku.

Wnioskodawca jest zwolniony z opłaty skarbowej za wydanie pozwolenia wodnoprawnego - stosownie do art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U z 2014 r. poz. 1628 ze zm.).

Otrzymują:

1. Pani Małgorzata Firląg, Arcadis Sp. z o.o., ul. Wołoska 22 A, 02-675 Warszawa, działająca z pełnomocnictwa Burmistrza Miasta Milanówka.
2. Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, ul. Mazowiecka 12, 00-048 Warszawa.
3. Gmina Milanówek, ul. Kościuszki 45, 02-822 Milanówek
4. a/a.

Do wiadomości :

1. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, Inspektorat w Grodzisku Mazowieckim, ul. Traugutta 4a, 05-825 Grodzisk Mazowiecki.
2. Burmistrz Miasta Milanówka, ul. Kościuszki 45, 05-822 Milanówek.

Z up. Starosty
Zbigniew Kajak
Wicestarosta

